

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI
I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
„WOD-KAN” Spółka z o.o.
06-500 Mława, ul. Płocka 106
NIP 569-000-32-88
Regon 130020022

Mława, 30.05.2019r.

KT - 385 /2019/GZ

Zakład „WOD-KAN” Sp. z o. o.
06-500 Mława ul. Płocka 106

Budowa sieci wodociągowej w ulicy
Ligi Obrony Kraju dz. nr 11-66

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie ul. Płocka 106 ustala następujące warunki techniczne w celu wybudowania sieci wodociągowej w ulicy Ligi Obrony Kraju na odcinku od skrzyżowania z ulicą Saksofonową do skrzyżowania z ulicą Tadeusza Sygietyńskiego dz. nr 11-66 w Mławie.

1. Budowę sieci wodociągowej należy przewidzieć poprzez:
 - a) zaprojektowanie sieci wodociągowej DN 160 PE w ul. Ligi Obrony Kraju na odcinku od skrzyżowania z ulicą Saksofonową do skrzyżowania z ulicą Tadeusza Sygietyńskiego dz. nr 11-66 w Mławie,
 - b) połączenia zaprojektowanej sieci wodociągowej z siecią wodociągową DN 160 PE przy skrzyżowaniu z ulicą Saksofonową za pomocą włączenia w trójnik przy hydrancie oraz siecią na skrzyżowaniu z ul. Sygietyńskiego poprzez włączenie w istniejący trójnik kotnierzowy,
 - c) na skrzyżowaniu z ulicą Tekli Bądarzewskiej zaprojektować trójnik zintegrowany z jednym odcięciem i wyprowadzonym odgałęzieniem poza obszar skrzyżowania,
 - d) zaprojektowanie na sieci wodociągowej hydrantów ppoż. z zastosowaniem trójników kotnierzowych zintegrowanych z jedną zasuwą,
 - e) do budowy sieci zastosować rury PE HD SDR - 17 zgrzewane doczołowo lub za pomocą muf elektrooporowych, pozostałe materiały z typoszerogu PN 10.
2. Projekt budowlany sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
3. W razie przebiegu trasy sieci przez działki nie należące do gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
4. Wskazanie lokalizacyjne na projektowaną sieć wodociągową należy uzyskać w Urzędzie Miasta w Mławie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
5. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” Sp. z o.o. w Mławie, Zarządcami Dróg oraz Zespołem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrożeń kolizji z istniejącym lub planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestycji.
6. Sieć wodociągową może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.
7. Przed rozpoczęciem wykonania sieci wodociągowej przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:
 - a) uzyskać akceptację Zakładu na wykonawstwo sieci przez wskazaną osobę prawną lub fizyczną,
 - b) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania sieci wodociągowej,
 - c) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanej sieci wodociągowej,
 - d) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia wodociągu głównego z wykonywaną siecią wodociągową.

8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanej sieci (przed zasypaniem).

9. Dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanej sieci i badania mikrobiologiczne wody z wybudowanej sieci wodociągowej.

10. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem sieci wodociągowej i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie sieci do eksploatacji.

11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.

12. Warunki techniczne ważne są do 29.05.2021r.


PREZES ZARZĄDU
Marek Dusiński