

Mława, 19.06.2019r.

Zakład „WOD-KAN” sp. z o. o.
06-500 Mława, ul. Płocka 106

**Budowa sieci wodociągowej dla obszaru objętych ulicami:
Błękitna, Diamentowa, Jagodowa, Modra, Turkusowa, Szafirowa,
droga boczna od ul. Błękitnej dz. nr 331/2, 331/14 oraz droga
dz. nr 328/2, ul. Studzieniec, Danuty Siedzikówny „Inki” ,
Granatowa w Mławie.**

W odpowiedzi na podanie z dnia 29.05.2019 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106 ustala następujące warunki techniczne w celu budowy sieci wodociągowej dla obszaru objętych ulicami: Błękitna, Diamentowa, Jagodowa, Modra, Turkusowa, Szafirowa, droga boczna od ul. Błękitnej dz. nr 331/2, 331/14 oraz droga dz. nr 328/2, ul. Studzieniec, Danuty Siedzikówny „Inki” , Granatowa w Mławie

1. Budowę sieci wodociągowej dla obszaru objętych przedmiotowymi ulicami należy przewidzieć poprzez:
 - zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej DN 150 PE w ul. Błękitnej na odcinku od wysokości posesji nr 3 dz. nr 328/10 do skrzyżowania z ul. Łazurową.
 - zaprojektowanie od ww. sieci wodociągowej w ul. Błękitnej sieci wodociągowej w ulicach: Diamentowa, Jagodowa, Modra, Turkusowa, Szafirowa, droga boczna od ul. Błękitnej dz. nr 331/2, 331/14 oraz droga dz. nr 328/2,
 - zaprojektowanie od sieci wodociągowej DN 100 w ul. Studzieniec, sieci wodociągowej w ulicach: Danuty Siedzikówny „Inki” , Granatowej.
 - zaprojektowanie sieci wodociągowej w drogach wewnętrznych między ww. ulicami.
 - zaprojektowanie na sieci wodociągowej, hydrantów ppoż. typu nadziemnego.
 - połączenia wybudowanych sieci oraz hydrantów z wybudowanymi sieciami wykonać za pomocą trójników kotnierzowych zintegrowanych z jednym odcinkiem.
 - zaprojektowanie na sieciach wodociągowych zasuw odcinających - liniowych.
 - zastosowanie do wykonania sieci rur DN 150 o parametrach minimum PE HD SDR 17, zgrzewanych doczołowo lub za pomocą muf elektrooporowych, pozostałe materiały z typoszeregu PN10.
2. Wskazanie lokalizacyjne na projektowaną sieć wodociągową należy uzyskać w Urzędzie Miasta w Mławie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
3. Projekt budowlany sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, Zarządcami Dróg oraz Zespołem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrożeń kolizji z istniejącym lub planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestycji.
5. W razie przebiegu trasy sieci wodociągowej przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
6. Sieć wodociągową może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.



7. Przed rozpoczęciem wykonania sieci wodociągowych przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:
 - a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania sieci wodociągowej,
 - b) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanej sieci wodociągowej,
 - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia wodociągu głównego z wykonanym wodociągiem.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanej sieci wodociągowej (przed zasypaniem),
9. Dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sieci wodociągowej oraz badania mikrobiologiczne wody z wybudowanych sieci wodociągowych.
10. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem sieci wodociągowej i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie sieci wodociągowych do eksploatacji.
11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
12. Warunki techniczne ważne są do dnia 18.06.2021r.


PREZES ZARZĄDU

Marek Duszeński