

Znak postępowania: KT-389/2020.

Mława, dnia 11 września 2020r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zamawiającego w postępowaniu pn.:
**Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie trzech obiektów
Zakładu „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Mławie
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.**

Pytanie nr 1.

Zwracam się do Państwa z pytaniem odnośnie terminu realizacji Zadania nr 3 polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kWp $\pm 0,5\%$ przy ulicy Padlewskiego 89. W świetle obowiązujących przepisów, operator sieci dystrybucyjnej ma obowiązek wydania warunków przyłączenia dla instalacji fotowoltaicznej w ciągu 150 dni od chwili złożenia kompletnego wniosku o ich wydanie (dotyczy podmiotów z III grupy przyłączeniowej).

Czy Zamawiający przewidział czas potrzebny na uzyskanie warunków przyłączenia dla Zadania nr 3 i rezerwę czasową, potrzebną w razie konieczności uzupełnienia wniosku?

Sugerujemy zmianę terminu zaprojektowania instalacji na 30.06.2021 (termin wynika z uwzględnienia 10 dni na inwentaryzację obiektu/wizję lokalną, 150 dni na uzyskanie warunków + 30 dni rezerwy na uzupełnienie wniosku, 65 dni na uzyskanie pozwolenia na budowę i 30 dni na wykonanie projektu), a wykonania instalacji na 31.12.2021.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Z uwagi na dopełnienie formalności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę Zamawiający zmienia terminy :

1. Termin zaprojektowania instalacji dla Zadania 3 do dnia 30.06.2021r.
2. Termin wykonania (zakończenia budowy) Zadania 3 do dnia 21.12. 2021r.

Z uwagi na powyższe Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 22.09.2020r, do godziny 11.00 w formie elektronicznej. Powyższą zmianę Zamawiający umieści na stronie internetowej.

Pytanie nr 2.

Proszę o informacje, czy do zadania 3, tj. zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kWp, adres Padlewskiego 89, 06-500 Mława, do którego wymagane jest pozwolenie na budowę Zamawiający posiada dokumenty: warunki zabudowy, środowiskowe, przyłącza ?

Odpowiedź na pytanie 2.

Warunki zabudowy nie są wymagane ponieważ planowana inwestycja znajduje się w obszarze objętym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Mława, który uwzględnia budowę instalacji fotowoltaicznych do 100 kW.

Aktualne przepisy nie wymagają uzyskania decyzji środowiskowych dla powierzchni zabudowy systemami fotowoltaicznymi, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy do 1 ha.

PROKURENT
Joanna Morawska