

Znak postępowania: KT-1105/2020.

Mława, dnia 06. 11. 2020r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zamawiającego w postępowaniu pn.:
**Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie trzech obiektów
Zakładu „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Mławie
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.**

Pytanie nr 1.

Dzień dobry, Przesyłam pytanie do sprawy numer KT-1105/2020 odnośnie przetargu „BUDOWA
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE TRZECH OBIEKTÓW ZAKŁADU "WOD-KAN" SP. Z O. O.”

1. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zastosowanie modułów fotowoltaicznych, których maksymalne dopuszczalne napięcie systemu wynosi 1500 V w przypadku gdy Wykonawca nie połączy modułów w łańcuchy o napięciu powyżej 1000 V. Proszę swą uzasadniamy lepszą klasą izolacyjności w przypadku modułów o maksymalnym napięciu systemu 1500 V oraz możliwością stosowania takich modułów również w łańcuchach o napięciu 1000 V. Dla obecnie produkowanych na rynku nowoczesnych paneli fotowoltaicznych jest to standard, a ograniczenie wartości tego parametru prowadzi do niepotrzebnego ograniczenia konkurencyjności i zawężenia możliwości oferowania lepszej klasy modułów.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Z uwagi, że napięcie systemowe modułu może działać w wartości 1000V jak i w wartości 1500V Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie modułów o parametrach nie gorszych niż wymagane w specyfikacji.

Odpowiedź tyczy się również do zadanego pytania nr 2 z dnia 04.11.2020r.

PREZES ZARZĄDU
Marék Dusiąski