

Mława, dnia 13 wrzesień 2023 r.

Znak postępowania: KT- 998

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu pn.: **Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych na terenie 5 obiektów Zakładu „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Mławie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”**

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułu fotowoltaicznego o dodatniej tolerancji mocy od 0 do +5W ? Moduły fotowoltaiczne dostępne na rynku mają tolerancję mocy do +5W lub +3%.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak

PREZES ZARZĄDU
Marek Dusiąski