

Mława, dnia 26 lutego 2025 r.

Znak postępowania: KT- 110

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu pn: **„Modernizacja instalacji - sterowania procesami Stacji Uzdatniania Wody oraz urządzeniami powiązanymi”**

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dysponuje kodami źródłowymi do obecnie funkcjonującego oprogramowania?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nie. Wykonawca może je uzyskać z istniejących sterowników.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający przekaze kody źródłowe do obecnie posiadanego oprogramowania?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Nie

Pytanie nr 3

Proszę o uszczegółowienie terminu zakończenia umowy.

Mając na uwadze termin złożenia ofert na dzień 27.02.2025 oraz czas obowiązywania oferty 30 dni od daty złożenia, tj do dnia 29.03.25 r. czas realizacji zadania wskazany na 19.04.25 jest nierealny. Nie sposób w tym terminie ustalić harmonogramu prac z Zamawiającym na czynnym obiekcie, a co dopiero wykonać należycie zadanie.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Jak w zapytaniu ofertowym

Pytanie nr 4

Proszę o podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający poda kwotę przeznaczona na realizację zamówienia niezwłocznie po upływie terminu na składanie ofert a przed ich otwarciem.