



Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o. w Mławie
ul. Płocka 106, 06-500 Mława
tel. 23/ 654-60-70, fax: 23/ 654-60-83; e-mail : sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl
www.wod-kan-mlawa.com.pl

Mława, dnia 14 maja 2025 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ulicach: Świerkowej, Osiedlowej, Nadrzecznej i Wierzbowej w Mławie”

Pytanie nr 1

Ulica Świerkowa, Osiedlowa, Nadrzeczna i Wierzbowa - Jaka jest szacunkowa długość projektowanej sieci wodociągowej w ul. Świerkowej, Osiedlowej, Nadrzecznej i Wierzbowej ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Długość sieci głównej ok. 670m.

Pytanie nr 2

Ulica Świerkowa, Osiedlowa, Nadrzeczna i Wierzbowa - Ile przyłączy wodociągowych przewiduje się zaprojektować w w/w ulicach ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Przyłącza do granic posesji do przyległych nieruchomości ok. 37 przyłączy.

Pytanie nr 3

Ulica Świerkowa, Osiedlowa, Nadrzeczna i Wierzbowa - Czy studzienki od przyłączy wodociągowych mają być lokalizowane na działkach prywatnych, czy przed ich granicami?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Przyłącza do sieci w obrębie pasa drogowego. Przyłącza wyprowadzone do granicy pasa drogowego i połączone z istniejącymi przyłączami lub zakorkowane w przypadku działek niepodłączonych.