



Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o. w Mławie
ul. Płocka 106, 06-500 Mława
tel. 23/ 654-60-70, fax: 23/ 654-60-83; e-mail : sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl
www.wod-kan-mlawa.com.pl

Mława, dnia 14 maja 2025 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu pn.: „Wykonanie 3 dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Lazuruowej; Diamentowej i Kryształowej w Mławie”

Pytanie nr 1

Ulica Lazuruowa - Jaka jest szacunkowa długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lazuruowej?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Długość sieci głównej ok. 600m.

Pytanie nr 2

Ulica Lazuruowa - Ile przyłączy kanalizacyjnych przewiduje się zaprojektować w ul. Lazuruowej?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Ok. 41 przyłączy.

Pytanie nr 3

Ulica Lazuruowa - Czy w przypadku ul. Lazuruowej studzienki od przyłączy mają być lokalizowane na działkach prywatnych, czy przed ich granicami?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Studzienki lokalizowane na włączeniach przyłączy do sieci w obrębie pasa drogowego. Przyłącza wyprowadzone do granicy pasa drogowego i zakończone korkiem. (przyłącza nie wchodzą na działki prywatne).

Pytanie nr 4

Ulica Diamentowa - Jaka jest szacunkowa długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Diamentowej?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Długość sieci głównej ok. 440m.

Pytanie nr 5

Ulica Diamentowa - Ile przyłączy kanalizacyjnych przewiduje się zaprojektować w ul. Diamentowej?



Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o. w Mławie
ul. Płocka 106, 06-500 Mława
tel. 23/ 654-60-70, fax: 23/ 654-60-83; e-mail : sekretariat@wod-kan-mława.com.pl
www.wod-kan-mława.com.pl

Odpowiedź na pytanie nr 5

Przyłącza do granic posesji do przyległych nieruchomości (ok. 33 przyłączy).

Pytanie nr 6

Ulica Diamentowa - Czy w przypadku ul. Diamentowej studzienki od przyłączy mają być lokalizowane na działkach prywatnych, czy przed ich granicami?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Studzienki lokalizowane na włączeniach przyłączy do sieci w obrębie pasa drogowego. Przyłącza wyprowadzone do granicy pasa drogowego i zakończone korkiem. (przyłącza nie wchodzi na działki prywatne).

Pytanie nr 7

Ulica Kryształowa - Jaka jest szacunkowa długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kryształowej?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Długość sieci głównej ok. 400m.

Pytanie nr 8

Ulica Kryształowa - Ile przyłączy kanalizacyjnych przewiduje się zaprojektować w ul. Kryształowej?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Przyłącza do granic posesji do przyległych nieruchomości (ok. 30 przyłączy).

Pytanie nr 9

Ulica Kryształowa - Czy w przypadku ul. Kryształowej studzienki od przyłączy mają być lokalizowane na działkach prywatnych, czy przed ich granicami?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Studzienki lokalizowane na włączeniach przyłączy do sieci w obrębie pasa drogowego. Przyłącza wyprowadzone do granicy pasa drogowego i zakończone korkiem. (przyłącza nie wchodzi na działki prywatne).