



Mława, 11-04-2025r.

KT – 381/2025/GZ

MIASTO MŁAWA
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

budowa: Mława ul. Diamentowa,
działki nr: 11-342/4, 342/7, 11-342/8, 11-342/12,
11-376/2, 343.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 106, uśtala następujące warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonych przy ul. Diamentowej w Mławie.

1. Odprowadzenie ścieków należy przewidzieć poprzez:
 - 1) Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Diamentowej na odcinku od ul. Danuty Siedzikówny „Inki” do wprowadzonego na działkę nr 11-343 w ul. Błękitnej kolektora PVC DN200 o rzędnej dna 152,20m n.p.m.
 - 2) Wybudowanie w pasie drogowym brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do przyległych nieruchomości.
 - 3) Zaprojektowanie studni kontrolno-rewizyjnych na włączeniach projektowanych przyłączy do sieci, oraz studni wjazdowych o średnicy wew. min. 1m w odstępach co ok. 50m.
 - 4) Do budowy sieci i przyłącza mogą być stosowane rury z tworzyw sztucznych (min. - SN 8).
 - 5) Materiały użyte do budowy sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej muszą zapewnić jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. Należy stosować I klasę materiału. Nie należy łączyć różnych materiałów na jednym odcinku pomiędzy studniami. Trasę przyłącza kanalizacyjnego, należy oznakować taśmą lokalizacyjną (do kanalizacji) z wkładką metalową, układaną na wysokości 20-30 cm nad przewodem.
 - 6) Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów twarych, wodoszczelnych, charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne. Zaleca się studzienki: z tworzywa sztucznego, z betonu klasy nie mniejszej niż B 45 lub polimerobetonu. Średnica studzienek lokalizowanych w pasie drogowym powinna wynosić min. DN600. Typ wjazdu na studzienkę, należy dobrać w zależności od przewidywanego obciążenia związanego z użytkowaniem studzienki – zgodnie z aktualną normą oraz katalogiem producenta. Szerokość podparcia pokrywy w ramie wjazdu min. 35 mm/stronę. W przypadku wjazdów z uszczelką tłumiącą, stosować wkładkę zwulkanizowaną na całej powierzchni kontaktowej pomiędzy wjazdem a pokrywą (nie dopuszcza się wkładki klejonej lub wtracanej).
 - 7) Zmianę kierunku i spadku przyłącza, projektować w studniach rewizyjnych.
 - 8) Należy przyjmować spadki sieci i przyłączy zapewniając prędkość przepływu ścieków nie powodującą odkładania się osadów.
 - 9) Dla sieci kanalizacyjnych, minimalny spadek wynosi 0,5 %.
 - 10) Włączenie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej do studzienek poprzez kaskadę zewnętrzną, należy wykonać dla włączeń powyżej 0,50 m od kinety zgodnie z instrukcją montażu producenta.
2. Sieci kanalizacji sanitarnej może wykonać wyłącznie **osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z § 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 t.j. ze zm.)** z wykorzystaniem materiałów posiadających odpowiednie atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W przypadku lokalizacji sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi należy uzyskać zgodę na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządcy drogi i uzgodnienie z Zespołem

NIP: 569-000-32-88
REGON: 130020022

KRS: 0000106568 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście

Kapitał zakładowy opłacony w całości :
27 592 000,00 zł

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2590 0000 0001 5536 5318



Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o. w Mławie
ul. Płocka 106, 06-500 Mława
tel. 23/ 654-60-70, fax: 23/ 654-60-83; e-mail : sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl
www.wod-kan-mlawa.com.pl

- ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrożeń kolizji z istniejącym lub planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestycji.
4. W przypadku prowadzenia sieci lub przyłącza kanalizacji sanitarnej po działkach prywatnych należy uzyskać zgodę na zainstalowanie i pozostawienie w gruncie urządzeń - dla wszystkich działek znajdujących się na trasie sieci i przyłącza.
 5. Na podstawie niniejszych warunków należy wykonać projekt budowlany.
 6. Projekt budowlany sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
 7. Przed rozpoczęciem budowy przyłącza Projekt budowlany należy przedstawić w 3 egzemplarzach Zaktądowi „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie celem uzgodnienia.
 8. Projekt powinien zawierać m.in. następujące informacje:
 - miejsce i sposób włączenia do istniejących sieci wraz z opisem;
 - wyrysowane trasy sieci i przyłączy;
 - średnicę, rodzaj materiału;
 - zaznaczone wymagane studzienki z opisem średnicy i rzędnych;
 - poziom posadowienia sieci i przyłączy, odległości wobec innych sieci i informacje o ewentualnych kolizjach;
 - oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością;
 - zgody właścicieli nieruchomości działek, na których zaprojektowane zostaną sieci i przyłącza – w przypadku projektowania po działkach nie będących we władaniu inwestora;
 - profil podłużny z zaznaczeniem przeszkód na trasie projektowanej sieci i przyłączy.
 9. Stwierdzenie przez Zaktąd „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, że sporządzony projekt budowlany uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci, oraz wytyczne projektowe i wykonawcze sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej opracowane przez Zaktąd „WOD-KAN” Sp. z o.o., upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania sieci i przyłączy zgodnie z tym projektem.
 10. Po ułożeniu sieci i przyłączy podmiot ubiegający się o przyłączenie zgłasza Zaktądowi „WOD-KAN” Sp. z o.o. odbiór przed zasypaniem. Odbiorowi podlega przejścia przyłączy pod drogą, podejście do poszczególnych nieruchomości, załamania trasy, zasowy, włączenia do sieci, studnie oraz potwierdzenie wbudowanego materiały zgodnie z warunkami. Po odbiorze robót zanikających zgłosić do odbioru próbę szczelności rurociągów.
 11. Po wykonaniu sieci i przyłączy podmiot ubiegający się o przyłączenie dostarcza do Zaktądu „WOD-KAN” Sp. z o.o.:
 - 1) oświadczenie o wbudowaniu materiałów posiadających atesty,
 - 2) badanie szczelności kolektora sanitarnego,
 - 3) inspekcję telewizyjną kolektora sanitarnego,
 - 4) inwentaryzację powykonawczą.
 12. Odbiór techniczny jest potwierdzany protokołem odbioru końcowego.
 13. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zaktąd „WOD – KAN” Sp. z o.o. jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia stosownych działań prawnych.
 14. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez Zaktąd „WOD-KAN” Sp. z o. o. są ważne przez okres dwóch lat od dnia ich wydania.


PREZES ZARZĄDU
Marek Duszyński

NIP: 569-000-32-88
REGON: 130020022

KRS: 0000106568 Sąd Rejonowy dla Łodzi – śródmieście
REGON: 130020022

Kapitał zakładowy opłacony w całości:
27 592 000,00 zł

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2590 0000 0001 5536 5318