



Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o. w Mławie
ul. Płocka 106, 06-500 Mława
tel. 23/ 654-60-70, fax: 23/ 654-60-83; e-mail : sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl
www.wod-kan-mlawa.com.pl

Mława, dnia 14 maja 2025 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podbornej i Leśny Zakątek w Mławie”

Pytanie nr 1

Ulica Podborna i Leśny Zakątek - Jaka jest szacunkowa długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. ~~Łazurowej~~ Podbornej i Leśny Zakątek (poprawiono nazwę ulicy)?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Długość sieci głównej ok. 700m w przypadku włączenia do kolektora w ul. Podbornej lub 800m w przypadku włączenia do ul. Sosnowej.

Pytanie nr 2

Ulica Podborna i Leśny Zakątek - Ile przyłączy kanalizacyjnych przewiduje się zaprojektować w ul. ~~Łazurowej~~ Podbornej i Leśny Zakątek (poprawiono nazwę ulicy) ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Przyłącza do granic posesji do przyległych nieruchomości (ok. 41 przyłączy.

Pytanie nr 3

Ulica Podborna i Leśny Zakątek - Czy studzienki od przyłączy mają być lokalizowane na działkach prywatnych, czy przed ich granicami?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Studzienki lokalizowane na włączeniach przyłączy do sieci w obrębie pasa drogowego. Przyłącza wyprowadzone do granicy pasa drogowego i zakończone korkiem. (przyłącza nie wchodzą na działki prywatne).