Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o. w Mławie
ul. Płocka 106, 06-500 Mława
tel. 23/ 654-60-70, fax: 23/ 654-60-83; e-mail : sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl
www.wod-kan-mlawa.com.pl

Mława, dnia 03 lipca 2025 r.

Znak postępowania: KT- 654

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu pn.: **„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Wiktora Altera dz. nr 4586/3 w Mławie zgodnie z warunkami określonymi w załącznikach 2.1, 2.2 i 2.3"**

Pytanie nr 1
Czy Wykonawca ma zawierać w ofercie koszt projektu organizacji ruchu i zajęć terenu?
Odpowiedź na pytanie nr 1
Nie

Pytanie nr 2
Czy kontrakt ma charakter ryczałtowy czy obmiarowy?

Odpowiedź na pytanie nr 2
Ryczałtowy

Pytanie nr 3
Czy Wykonawca ma traktować przedmiar jako podstawę do wyceny?

Odpowiedź na pytanie nr 3
Przedmiar ma charakter pomocniczy do wyceny

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający posiada projekt geotechniczny z opisanymi przewarstwieniami gruntu niezbędnymi do określenia wymian gruntu rodzimego oraz odwodnienia ?

Odpowiedź na pytanie nr 4
Nie

Pytanie nr 5
Zamawiający wskazuje w Projektowanych postanowieniach umownych, §1 pkt3 10) że Wykonawca na przewidzieć odwodnienie wykopu. Na jakiej podstawie wykonawca ma tego dokonać? Ewentualnie prosimy o informację czy Wykonawca ma uwzględniać powyższe i w jakiej ilości. Dodatkowo jaki będzie miało to wpływ na rozliczenie obmiarowe kontraktu

Odpowiedź na pytanie nr 5
Brak wód gruntowych

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o. w Mławie
ul. Płocka 106, 06-500 Mława
tel. 23/ 654-60-70, fax: 23/ 654-60-83; e-mail : sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl
www.wod-kan-mlawa.com.pl

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający przewiduje dopłaty z tytułu większej wymiany gruntu niż 50% lub ewentualne aneksy z tytułu mniejszej wymiany?

Odpowiedź na pytanie nr 6
Nie

Pytanie nr 7
Jakiego typu włazy przewidzieć do wyceny? Czy zamawiający dopuszcza włazy typu żeliwo- beton lub żeliwo zatrzaskowe z blokadą?

Odpowiedź na pytanie nr 7
Żeliwo- beton

PREZES ZARZĄDU
Marek Dusiński