

Nr G.6630.2.90.2025

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej zakładowej w dniu 2025-09-04

Wnioskodawca: Projmedia Sp. z o.o.

61-623Pozna

Wilczak16a/7

Inwestor: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia ścieków
"WOD-KAN" Sp. z o.o.
06-500Mława

Płocka106

Lokalizacja: Mława ul. wierkowa

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opis przedmiotu narady:

- 1 projekt przyłącza wodociągowego
- 2 projekt sieci wodociągowej

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp	Nazwa Instytucji Osoba reprezent.	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o.	Zasina Grzegorz 2025-09-01 07:54:44	Uzgodniono. Zachować normy odległości od pozostałej infrastruktury.
2	Pietrak Tomasz SGT EuRoPol Gaz.S.A.	2025-09-02 10:59:46	brak uwag
3	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Główny Arkadiusz 2025-09-02 10:35:36	brak uwag
4	ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Płocku	Kaszubski Rafał 2025-09-04 09:51:41	Uzgodniono pod następującymi warunkami: 1.Rozpoczęcie robót zgłoszyć w ENERGA OPERATOR

			<p>SA Rejon Dystrybucji Mława nie później niż 7 dni przed planowanym ich rozpoczęciem.</p> <p>2.W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane sieci elektroenergetyczne, należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Mława.</p> <p>3.Roboty ziemne należy wykonywać ściśle z zachowaniem szczególnej ostrożności w odległości 1,5 m po obu stronach od sieci elektroenergetycznej.</p> <p>4.Na kable elektroenergetyczne w miejscach skrzyżowania należy dwudzielne rury osłonowe.</p> <p>5.Skrzyżowania z sieci elektroenergetycznej przed zasypaniem zgłosić do odbioru w ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Mława.</p> <p>6.Zachować wszelkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci elektroenergetycznej.</p> <p>7.Wszelkie uszkodzenia sieci elektroenergetycznej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez ENERGA OPERATOR SA.</p> <p>8.O uszkodzeniu sieci elektroenergetycznej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Energetyczne nr tel. 991.</p>
--	--	--	---

Treść protokołu uzgodniono z uczestnikami narady koordynacyjnej.

Arkadiusz Głański
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
/podpisano elektronicznie/