

Mława, dnia 25 marca 2026 r.

Znak postępowania: KT- 276

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu pn.: „**Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Mławie wraz z wyprowadzeniem nowych przyłączy w pasie drogi**”

Pytanie nr 1

Spółka Jawna, zwraca się z prośbą o szczegółowe określenie sposobu i zakresu odtworzeń nawierzchni w ul. Promyk i Parkowa, po robotach montażowych kanalizacji sanitarnej. Określenie również dokładnego zakresu, tzn. szerokości i długości odtworzeń oraz rodzaju nawierzchni. Informacje są niezbędne do sporządzenia kosztorysu ofertowego do przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W ul. Parkowej i Promyk grunt należy wymienić na grunt przepuszczalny i zagęścić do wartości 1,0 wartości Proctora. Nawierzchni bitumicznej nie odtwarzamy ostatnią warstwę wierzchnią gr. 10cm należy zasypać tłuczniem i zagęścić. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej należy przyjąć tylko na odcinkach położonych w ul. Willowej i Płk. F. Dudzińskiego.

Pomocniczo przedstawiamy mapę z postępowania ogłoszonego przez Urząd Miasta Mława szczegóły:

<https://bip.mława.pl/zamowienie-publiczne/odprowadzenie-wody-opadowej-z-terenow-wokol-ul-promyk-parkowa-krajowskiego>

Załączniki:

Mapa sytuacyjna przedmiotowych ulic