

Mława, dnia 05 maja 2026 r.

**Znak postępowania: KT- 461**

### **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu pn.: „**Wymiana istniejącej sieci wodociągowej w ulicach Parkowej i Promyk w Mławie**”

#### **Pytanie nr 2**

W nawiązaniu do powyższego przetargu prosimy o udostępnienie przedmiaru robót.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Nie posiadamy przedmiaru robót.

#### **Pytanie nr 3**

Czy można prosić o producenta żeliwa.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Na przyłącza należy stosować nawiertki samonawiercające o jakości równoważnej do modelu Firmy Jafar nr katalogowy 3250.

Na sieci zasowy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego obustronnie epoksydowane o jakości równoważnej jak Firmy AVK lub Hawle.

Hydranty o jakości równoważnej jak Firmy AVK, Hawle lub Jafar.

Trójniki żeliwne kołnierzowe obustronnie epoksydowane lub PE do zgrzewania.

#### **Pytanie nr 4**

jednym z warunków udziału w postępowaniu jest posiadanie polisy OC działalności na kwotę 2.000.000,00 zł, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy do przetargu zostanie złożona polisa na 1.000.000,00 zł a przy ewentualnym wygraniu przetargu polisa zostanie zwiększona do kwoty 2.000.000,00 zł? z poważaniem

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający uzna taką polisę pod warunkiem, że wymagany warunek zostanie spełniony przed podpisaniem umowy a nowa polisa zacznie obowiązywać najpóźniej od dnia zawarcia umowy. Wykonawca niezwłocznie dostarczy kopię nowej polisy za zgodność z oryginałem z potwierdzeniem zapłaty.



Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Spółka z o.o. w Mławie

ul. Płocka 106, 06-500 Mława

tel. 23/ 654-60-70, fax: 23/ 654-60-83; e-mail : sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl

[www.wod-kan-mlawa.com.pl](http://www.wod-kan-mlawa.com.pl)

---

#### **Pytanie nr 5**

W nawiązaniu do powyższego przetargu prosimy o informacje czy Kierownik Budowy z 40 letnim doświadczeniem w zakresie instalacji i sieci sanitarnych oraz posiadający aktualne zaświadczenie z opłaconych składek w Izbie Inżynierów spełni warunki postępowania

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

*Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że posiada kierownika robót, który ma ważne zaświadczenie z opłaconych składek w Izbie Inżynierów i posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania robót w zakresie sieci wodociągowej*