

Nr sprawy: KT-811

Zamawiający:

**Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia
Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o.**
ul. Płocka 106,
06-500 Mława

Wykonawca:
Adres siedziby Wykonawcy:
NIP Wykonawcy:
Reprezentowany przez:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY dotyczące Wykazu Głównych Materiałów

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania prowadzonego w trybie zapytania o ofertę pn.: „**Budowa stacji uzdatniania wody SUW Mława**” prowadzonego przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie, niniejszym oświadczam, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosujemy wyspecyfikowane poniżej Główne Materiały. Potwierdzamy, że w pełni zaznajomiliśmy się z przedstawionymi przez Zamawiającego Projektami i nie wnosimy zastrzeżeń. Zobowiązujemy się do dostawy wyspecyfikowanych materiałów o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry określone w Projektach i wymaganiach niniejszego załącznika. Przedstawione typy, modele i marki oferowanych materiałów zawarte w Wykazie Głównych Materiałów mają charakter ostateczny i nie będą przez nas zastępowane innymi materiałami na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto oświadczamy, że przedstawione marki, typy i modele oferowanych materiałów nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.

MATERIAŁ NR 1 Płyta warstwowa ścienna

Oferowany materiał (spełniający wymogi PFU):

Producent:
Typ:
Model:
Załączniki: oryginalna karta katalogowa producenta materiału (załączyć do oferty).

Obiekt poświadczający funkcjonowanie danego typu materiału:

Materiał został zamontowany w obiekcie położonym w miejscowości
....., gdzie użytkownikiem jest

Materiał spełnia poniższe wymogi techniczne:

- moduł 1000 mm,
- grubość min. 100 mm,
- właściwości cieplne: współczynnik przewodzenia ciepła, λ_D – max 0,022W/m²K, współczynnik przenikania ciepła, U_d , S – max 0,23W/m²·K,
- odporność na działanie ognia układ pionowy: min. NPD.

MATERIAŁ NR 2 Płyta warstwowa dachowa

Oferowany materiał (spełniający wymogi PFU):

Producent:
Typ:

Model:
Załączniki: oryginalna karta katalogowa producenta materiału (załączyć do oferty).

Obiekt poświadczający funkcjonowanie danego typu materiału:

Materiał został zamontowany w obiekcie położonym w miejscowości
....., gdzie użytkownikiem jest

Materiał spełnia poniższe wymagania techniczne:

- moduł 1000 mm,
- grubość min. 120/160 mm,
- właściwości cieplne: współczynnik przewodzenia ciepła, λ_D – max 0,022W/m²K, współczynnik przenikania ciepła, U_d , S – max 0,18W/m²·K,
- odporność na działanie ognia: min. REI 30 / RE 120.

MATERIAŁ NR 3

System rynnowy

Oferowany materiał (spełniający wymagania PFU):

Producent:
Typ:
Model:
Załączniki: oryginalna karta katalogowa producenta materiału (załączyć do oferty).

Obiekt poświadczający funkcjonowanie danego typu materiału:

Materiał został zamontowany w obiekcie położonym w miejscowości
....., gdzie użytkownikiem jest

Materiał spełnia poniższe wymagania techniczne:

- przekrój rynny min. 125 mm,
- materiał stal ocynkowana, grubość blachy min 0,6mm, grubość powłoki cynkowej min. 20 μ m,
- sposób łączenia: system bezklejowy, wyposażony w uszczelki EPDM, połączenia odporne na rozszczelnienia i rozszerzalność cieplną,
- system musi być zgodny z aktualnymi normami europejskimi i krajowymi, w szczególności: PN-EN 612 – systemy odwodnień dachowych z metalu, PN-EN 1462 – wymagania dotyczące mocowań i nośności.

MATERIAŁ NR 4

Brama segmentowa

Oferowany materiał (spełniający wymagania PFU):

Producent:
Typ:
Model:
Załączniki: oryginalna karta katalogowa producenta materiału (załączyć do oferty).

Obiekt poświadczający funkcjonowanie danego typu materiału:

Materiał został zamontowany w obiekcie położonym w miejscowości
....., gdzie użytkownikiem jest

Materiał spełnia poniższe wymagania techniczne:

- segmenty bramy: ocieplane segmenty stalowe, wykonane z ocynkowanej ognioowo blachy stalowej, ocieplane pianką PU, z zewnątrz i wewnątrz zabezpieczenie przed przytraśnięciem palców, krańcowe kątowniki stalowe i uszczelka progowa z EPDM z uszczelką progową z EPDM, uszczelkami między segmentowymi i uszczelką nadproża z EPDM,
- ościeżnica: ościeżnica kątowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ognioowo, z bocznym zabezpieczeniem przed przytraśnięciem,
- zamknięcie bramy,
- sposób obsługi: napęd ręczny.

MATERIAŁ NR 5
Drzwi wewnętrzne

Oferowany materiał (spełniający wymogi PFU):

Producent:
Typ:
Model:
Załączniki: oryginalna karta katalogowa producenta materiału (załączyć do oferty).

Obiekt poświadczający funkcjonowanie danego typu materiału:

Materiał został zamontowany w obiekcie położonym w miejscowości
gdzie użytkownikiem jest

Materiał spełnia poniższe wymogi techniczne:

- skrzydło drzwiowe wykonane dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o gr. min. 1,25 mm, wypełnienie wełną mineralną przyklejoną do blach,
- zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D lub zawiasy ukryte,
- wytrzymałość mechaniczna w klasie 4 wg PN-EN 1192:2001,
- antykorozyjność wg PN-EN 16034:2014-11: w klasie C3.

MATERIAŁ NR 6
Drzwi zewnętrzne

Oferowany materiał (spełniający wymogi PFU):

Producent:
Typ:
Model:
Załączniki: oryginalna karta katalogowa producenta materiału (załączyć do oferty).

Obiekt poświadczający funkcjonowanie danego typu materiału:

Materiał został zamontowany w obiekcie położonym w miejscowości
gdzie użytkownikiem jest

Materiał spełnia poniższe wymogi techniczne:

- skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości min. 1,25 mm, wypełnienie wełną mineralną przyklejoną do blach,
- wytrzymałość mechaniczna w klasie 4 wg PN-EN 1192:2001,
- antykorozyjność wg PN-EN 16034:2014-11: w klasie C3,
- współczynnik $U(\max) = \max 1,3 [W/(m^2K)]$.

MATERIAŁ NR 7
Brama przesuwna

Oferowany materiał (spełniający wymogi PFU):

Producent:
Typ:
Model:
Załączniki: oryginalna karta katalogowa producenta materiału (załączyć do oferty).

Obiekt poświadczający funkcjonowanie danego typu materiału:

Materiał został zamontowany w obiekcie położonym w miejscowości
gdzie użytkownikiem jest

Materiał spełnia poniższe wymogi techniczne:

- rama – profile konstrukcyjne ramy i spajające pionowe oraz poziome: min. 60x40x2 mm,
- prowadnica min. 80x80x4 mm,
- rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego: wszystkie elementy wykonane z profili stalowych zwinanych i zgrzewanych z blachy ocynkowanej. Po wypawianiu konstrukcji i zamontowaniu paneli całość polakierowana proszkowo,
- normy: proces spawania wyrobu zgodnie z międzynarodową normą: PN-EN 3438-4, proces lakierowania zgodnie z międzynarodową normą PN-EN 12944 (M) (C3).

MATERIAŁ NR 8
Panel ogrodzeniowy

Oferowany materiał (spełniający wymogi PFU):

Producent:
Typ:
Model:
Załączniki: oryginalna karta katalogowa producenta materiału (załączyć do oferty).

Obiekt poświadczający funkcjonowanie danego typu materiału:

Materiał został zamontowany w obiekcie położonym w miejscowości
....., gdzie użytkownikiem jest

Materiał spełnia poniższe wymogi techniczne:

- właściwości mechaniczne drutu: średnica min. 4,5 mm, wytrzymałość na rozciąganie: min. 550 (N/mm²), min. wydłużenie: 1,00 Agt (%),
- wymiary i tolerancja paneli: szerokość min. 2506 ± max 4,0 (mm), grubość drutu poziomego po lakierowaniu proszkowym: min. 4/5±0,4 (mm), grubość drutu pionowego po lakierowaniu proszkowym: min. 4/5±0,4 (mm), łuk poziomy ≤ 10 mm, łuk pionowy ≤ 20 mm, poziom: max ±2,0 mm, przekątna: ≤ 10 mm,
- punkty spawania zgodne z PN-EN 10223-7,
- specyfikacja cynku: drut cynkowany metodą cynkowania ogniowego, ilość cynku: ≥ 40 g ZN/m², grubość > 7µm PN-EN 10244-2:2010.

Wymogi dotyczące składanych dokumentów w zakresie Wykazu Głównych Materiałów.

Do poszczególnych materiałów należy dołączyć karty katalogowe potwierdzających spełnienie wymaganych założeń. Załączone karty katalogowe powinny być oznaczone odpowiednim numerem – zgodnym z numerem materiału z Wykazu Głównych Materiałów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania doprecyzowania przez Wykonawcę opisów technicznych oferowanych materiałów. Niespełnienie któregośkolwiek wymogu technicznego określonego w PFU przez oferowany materiał lub brak co najmniej jednego wskazanego obiektu z zamontowanym materiałem zgodnych z minimalnymi wymogami technicznymi zawartymi w Wykazie Głównych Materiałów skutkuje odrzuceniem oferty. Wymogi techniczne określone w PFU należy traktować jako wymogi szczegółowe stawiane poszczególnym materiałom na etapie składania ofert. Wymaga się, aby oferowane materiały nie były testowymi ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego faktu Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, co najmniej jednego obiektu, na którym są lub były zainstalowane poszczególne typy materiałów danego - wskazanego w wykazie producenta. Z uwagi na to, że każdy obiekt posiada swoją specyfikę i pewne modele materiałów mogą być indywidualnie dostosowane do specyfiki przyszłego obiektu, Zamawiający wymaga wskazania obiektu z zamontowanym materiałem, na których oferowane typy materiałów będą technicznie zgodne jedynie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w Wykazie Głównych Materiałów.

.....
miejscowość, data

.....
Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany
lub podpis osobisty Wykonawcy

Dokument ten Wykonawca składa wraz z ofertą na etapie przedmiotowych środków dowodowych.