



Mława, dnia 17 września 2026 r.

Znak postępowania: KT- 1081

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu pn.: „**ODWIERT STUDNI GŁĘBINOWEJ PRZY UL. PIEKIEŁKO DZ. NR 469/1 W MŁAWIE**”

Pytanie nr 1

Proszę o dokładne określenie średnicy rury studziennej, ponieważ ta podana w projekcie nie występuje taka średnica.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur o średnicach $\varnothing 315$ mm lub $\varnothing 330$ mm