

WC.ZUW.430.1.2026.MG

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków
„WOD-KAN” Sp. z o.o.
ul. Płocka 106
06-500 Mława

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.01.2026 r. dotyczące wydania warunków technicznych na przejście siecią wodociągową pod skanalizowanym odcinkiem rzeki Seracz na działce o nr ew.: 3043/1 ob. Miasto Mława, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie po zapoznaniu się z planowaną inwestycją przedstawioną w załączonych dokumentach, informuje jak niżej.

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz na podstawie art. 216 ust. 3 wykonuje gospodarowanie gruntami pokrytymi śródlądowymi wodami płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

W związku z powyższym podczas projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji, zobowiązuje się Inwestora do:

- 1) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
- 2) prace wykonać w sposób nie powodujący pogorszenia stanu technicznego oraz funkcjonalności skanalizowanego odcinka cieku, przejście wykonać metodą przewiertu lub przecisku sterowanego sytuując wodociąg w rurze osłonowej na głębokości co najmniej 1,5 m poniżej rzędnej dna istniejącego,
- 3) podczas wykonywania robót należy zastosować środki techniczne eliminujące możliwość osiadań, przemieszczeń lub uszkodzeń konstrukcji kanału zamkniętego,
- 4) przestrzeń pomiędzy przewodem wodociągowym a rurą osłonową oraz strefę przejścia przez grunt należy zabezpieczyć przed infiltracją wód i migracją gruntu, w celu niedopuszczenia do podmycia lub rozszczelnienia kanału,
- 5) wykonanie przejścia nie może powodować zmiany warunków przepływu wód w kanale, ograniczenia jego przepustowości ani pogorszenia warunków eksploatacyjnych obiektu,
- 6) przejście siecią wodociągową należy oznakować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 7) powiadomienia Zarządu Zlewni w Ciechanowie z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z przejściem siecią wodociągową pod rzeką Seracz, który zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywanych prac w czasie ich realizacji,
- 8) Po zakończeniu prac należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przekroczenia rzeki. Dokumentację należy przekazać do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Zarządu Zlewni w Ciechanowie.

Niezależnie od ww. warunków Zarząd Zlewni w Ciechanowie informuje, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje obowiązek uzyskania przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 389 pkt 9 Prawa wodnego.

W celu uzyskania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa pokrytej śródlądową wodą płynącą należy wystąpić z wnioskiem do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód. Wzór wniosku oraz lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy dostępna jest na stronie <https://gov.pl/web/wody-polskie> w zakładce „załatw sprawę”.

Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie
Aleksandra Dębska
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat przez pełnomocnika: Pan Jakub Mizerny (e-Doręczenia: AE:PL-72026-50050-TECFT-13),
2. A/a.